



Checklista för täthetskontroll av slamavskiljare

Information

Om befintlig slamavskiljare ska återanvändas vid inrättande av ny avloppsanläggning är det viktigt att slamavskiljaren har en korrekt funktion. För att undvika slamflykt och andra olägenheter som kan leda till att den nya avloppsanläggningen inte fungerar som förväntat, ska slamavskiljaren kontrolleras enligt denna checklista. På så sätt minskas riskerna med att den nya avloppsanläggningen förlorar sin funktion. Först kontrolleras tätheten genom att mäta vattennivån och därefter tömms slamavskiljaren på avloppsvatten för att eventuella skador ska kunna noteras. Kom ihåg att fotografera insidan av slamavskiljaren.

Observera att farlig gas kan bildas i slamavskiljare.

Ifylld checklista med bifogad fotodokumentation ska skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen via post eller e-post, kontaktuppgifter enligt nedan.

Punkter försedda med texten: **(BILD)** ska fotodokumenteras med **tydliga** foton. Fält försedda med * är obligatoriska.

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning*

Uppgifter om slamavskiljaren

Ange våtvoly m	Ange antal kammare
Om möjligt, ange fabrikat	Ange ålder

Kontroll i fält

Är samtliga lock hela och barnsäkra? Ja Nej	Kommentar
Finns funktionellt T-rör på utgående rör? (BILD) Ja Nej	Kommentar

Töm slamavskiljaren och skölj rent och töm igen. Ta bilder! **(BILD)**

Låt slamavskiljaren vara tom i 1-2 timmar för att se om inläckage sker.

Sker inläckage av ytvatten efter att slamavskiljaren tömts?*	Kommentar
Ja Nej	
Är slamavskiljaren fri från sprickor och inväxta rötter?*	Kommentar
Ja Nej	
Har brunnen börjat söndervittra?*	Kommentar
Ja Nej	

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post	Organisationsnr
Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg	Prästgatan 6 Lindesberg	0581-810 00 vxl 0581-55 00 40	samhallsbyggnad@lindesberg.se	212000-2015

Återfyll slamavskiljaren med vatten till utloppsörret.

Ta ett mått från vattennivån upp till slamavskiljarens kant.

Ange mått och tidpunkt för första mätningen*

Vänta 24 timmar. OBS! Inget avloppsvatten får tillföras slamavskiljaren.

Efter 24 timmar tas ett andra mått från vattennivån upp till slamavskiljarens kant.

Ange mått och tidpunkt* (OBS! Spolning från huset får ej ske på minst 24 timmar för att kontrollera eventuella läckage)

Övrigt

Övriga kommentarer

Härmed intygas att täthetskontroll i fält genomförts samt att uppgifterna som angetts är korrekta.

Det är Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten Miljökontoret som i slutändan bedömer om avloppsanläggningen lever upp till dagens lagkrav.

Underskrift fastighetsägare*

Ort och datum

Underskrift

Underskrift (om annan än fastighetsägaren utfört arbetet)

Ort och datum

Underskrift

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post	Organisationsnr
Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg	Prästgatan 6 Lindesberg	0581-810 00 vxl 0581-55 00 40	samhallsbyggnad@lindesberg.se	212000-2015