

**Samhällsbyggnad Bergslagen  
711 80 Lindesberg**

## Checklista för tätthetskontroll av slamavskiljare

### Information

Om befintlig slamavskiljare ska återanvändas vid inrättande av ny avloppsanläggning är det viktigt att slamavskiljaren har en korrekt funktion. För att undvika slamflykt och andra olägenheter som kan leda till att den nya avloppsanläggningen inte fungerar som förväntat, ska slamavskiljaren kontrolleras enligt denna checklista. På så sätt minskas riskerna med att den nya avloppsanläggningen förlorar sin funktion. Först kontrolleras tätheten genom att mäta vattennivån och därefter tömms slamavskiljaren på avloppsvatten för att eventuella skador ska kunna noteras. Kom ihåg att fotografera insidan av slamavskiljaren.

Observera att farlig gas kan bildas i slamavskiljare.

Ifylld checklista med bifogad fotodokumentation ska skickas in till:  
Samhällsbyggnad Bergslagen  
711 80 Lindesberg

Punkter försedda med texten: **(BILD)** ska fotodokumenteras med **tydliga** foton.  
Fält försedda med \* är obligatoriska.

### Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning\*

### Uppgifter om slamavskiljaren

Ange våtvoly m	Ange antal kammare
Om möjligt, ange fabrikat	Ange ålder

### Kontroll i fält

Är samtliga lock hela och barnsäkra? Ja Nej	Kommentar
Finns funktionellt T-rör på utgående rör? <b>(BILD)</b> Ja Nej	Kommentar

### Töm slamavskiljaren och skölj rent och töm igen. Ta bilder! **(BILD)**

Låt slamavskiljaren vara tom i 1-2 timmar för att se om inläckage sker.

Sker inläckage av ytvatten efter att slamavskiljaren tömts?*	Kommentar
Ja Nej	
Är slamavskiljaren fri från sprickor och inväxta rötter?*	Kommentar
Ja Nej	
Har brunnen börjat söndervittra?*	Kommentar
Ja Nej	

**Post- och besöksadress**Samhällsbyggnadsnämnden  
Bergslagen  
711 80 Lindesberg**Telefon / fax**0581-810 00 vxl  
0581-169 72 fax**E-post**

info@sb-bergslagen.se

**Giro**

Bankgiro 821-3134

**Organisationsnr**

212000-2015

**Återfyll slamavskiljaren med vatten till utloppsröret.**

**Ta ett mått från vattennivån upp till slamavskiljarens kant.**

Ange mått och tidpunkt för första mätningen\*

**Vänta 24 timmar. OBS! Inget avloppsvatten får tillföras slamavskiljaren.**

**Efter 24 timmar tas ett andra mått från vattennivån upp till slamavskiljarens kant.**

Ange mått och tidpunkt\* (OBS! Spolning från huset får ej ske på minst 24 timmar för att kontrollera eventuella läckage)

**Övrigt**

Övriga kommentarer

Härmed intygas att täthetskontroll i fält genomförts samt att uppgifterna som angetts är korrekta.  
Det är Samhällsbyggnad Bergslagen, Miljökontoret som i slutändan bedömer om avloppsanläggningen lever upp till dagens lagkrav.

**Underskrift fastighetsägare\***

\_\_\_\_\_  
**Ort och datum**

\_\_\_\_\_  
**Underskrift**

**Underskrift (om annan än fastighetsägaren utfört arbetet)**

\_\_\_\_\_  
**Ort och datum**

\_\_\_\_\_  
**Underskrift**

Post- och besöksadress	Telefon / fax	E-post	Giro	Organisationsnr
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 711 80 Lindesberg	0581-810 00 vxl 0581-169 72 fax	info@sb-bergslagen.se	Bankgiro 821-3134	212000-2015